

ABB

L.nr	KVA	Per	Omsetning	På Lager	Bør revideres	Olje bør prøves	Er overblasket
	50	50	1000+-2x2,5%/240 V <i>RT 13975</i>				

Revidert den

ABB Distribusjon AS		Omsetning		240	St	A - B - C	A - B - C		
Steinkjer - Norway		Volt 1000				Volt	Volt		
Kunde		Normalstr.		120	1	1050			
		Amp. 29							
Type		Po			2	1025			
STEINKJER		123							
Fabr.		Ar			3	1000			
Nr. 420-44817-3		2001		Pk. 75° 1034					
Total		Tot.			4				
Vekt 410 kg		Bred. 590 mm		Uz% 3,54		975			
Olje		Tot.			5				
Vekt 115 kg		Lgd. 770 mm		Ur% 2,07		950			
Oljetype : Mineral		Tot.		Kobling		6			
		Høyde 1050 mm		og gruppe Yyn0					
Omkobler		Utv.		Innv.		7			
		X		Transp.hjul					
				Med					
				Uten					
				X					
Øvrige opplysninger om utstyr etc. HERMETISK TETT, MALT UTF., L.SP. GJENNOMFØRINGER BEGGE SIDER.									
Dato i drift		Transformator-krets nr/navn			Dato	Oljemerke	Syretal Mg KOH/g	Gj.slag KV/cm	Slam-dannelse
		<i>16/10-01 på Lager Verkstedvn.-Stein</i>							
<i>10/7-02</i>		<i>17-03 TT13 Navelvåd</i>							
<i>10/7-02</i>		<i>17-03 TT13 Navelvåd</i>							
Revider år									
ABB Distribusjon AS		L.nr	KVA	Per	Omsetning	På lager	Bør revideres	Olje bør prøves	Er overblasket
Steinkjer - Norway			50	50	1000+-2x2,5%/240 V				